



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
ACQUE POTABILI PUBBLICHE
VIALE TRENTO, 32 - 01100 VITERBO
TEL. 0761.1711059 - FAX 0761.1711060 - calabe.barbetta@asl.vt.it



REGIONE
LAZIO

PROT. N° 5469

VITERBO, 22/01/18

OGGETTO : Giudizio idoneità d'uso acqua destinata al consumo umano (D.M. 26/03/91 - D.Lvo 31/01).

Al Sig. Sindaco del Comune di
VASANELLO

Visti i Verbali di prelevamento n. ___VT5 / 313 / 2017___ e i certificati dell'ARPALAZIO Sede di Viterbo n. 3451 / 2017 relativi alle analisi fisico-organolettiche, chimiche e microbiologiche eseguite su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nel Vs. Comune (_ RETE IDRICA DISTRIBUTRICE _) da personale S.I.P.A., in data _ 11 / 12 / 2017_, ai fini del controllo :

Ø VERIFICA

Si esprime il seguente giudizio di idoneità d'uso :

Ø Tutti i parametri microbiologici - chimici - indicatori esaminati sono conformi ai rispettivi valori di parametro previsti dall'Allegato I D.Lvo 31/01 (parere favorevole). _____

☐ Si riscontra la non conformità al valore di parametro nei seguenti punti di prelievo :

☐ Eventuali osservazioni e/o prescrizioni per il Gestore dell'acquedotto :

IL DIRIGENTE SANITARIO

(Dr. Calabe Barbetta)

IL RESP. U.O.S.D. SIAN

Il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione
Azienda USL Viterbo
Dott. Giovanni Chiatti

Il sottoscritto
ditta Vasanello
ditta Vasanello
ditta Vasanello

N.R.G. (numero registro generale):

3451 del : 11/12/2017

Campione di:

Acqua destinata consumo umano

Aliquote:

Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
1	---	12	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna : Cassetta Refrigerata 5°C

Osservazioni in accettazione :

Dati sul campionamento:

Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
---	Istantaneo	---

Prelevate da : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5 Verb. N. :313 del: 11/12/2017
 Prelevato presso : FONTANA PUBBLICA
 Indirizzo : VIA DEL TAGLIONE VASANELLO (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento : ---

Richiedente : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5
 Indirizzo : Via Francesco Petrarca snc
 Cap : 01033 Comune: CIVITA CASTELLANA Località: CIVITA CASTELLANA Provincia: VT

Conclusioni:

Il campione, in base alle analisi effettuate, rispetta i limiti fissati dal D.Lgs.31/01 e dal D.Lgs.27/02 e s.m.i..

Note per la trasmissione all'esterno:

Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza.

Rapporto di prova concluso il : 27/12/2017

Allegati : ---

Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rita Staro

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

Risultati prove eseguite presso la

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 11/12/2017

Data fine prove: 14/12/2017

Note : ---

R ⁿ	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico: esecutore
1	BATTERI COLIFORMI a 37° C	0 - MPN/100 ml	Limite: 0
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido		Esecutore: Paccassoni R.
1	ESCHERICHIA COLI	0 - MPN/100 ml	Limite: 0
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido		Esecutore: Paccassoni R.
12	ENTEROCOCCI	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico		Esecutore: Paccassoni R.
1	CLOST.PERFRINGENS (SPORE COMPRESSE)	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 49 Met ISS A 005A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico		Esecutore: Paccassoni R.
1	SALMONELLE (IN 1.000 ML)	ASSENTI - presenza in 1000 ml	Limite: ASSENTI
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 106 Met ISS A 011A Tecnica analitica: Prearr.Arric.selettivo terr.sp		Esecutore: Paccassoni R.
1	STAFILOCOCCI PATOGENI	0 - u.f.c./250 ml	Limite: 0/250ml
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 188 Met ISS A 018A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico		Esecutore: Paccassoni R.
3	CONTEGGIO DELLE COLONIE A 22°C	// - u.f.c./1 ml	Limite: 100/ml (Per acque imbottigliate)
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 45 Met ISS A 004A Tecnica analitica: Agar germi sem. su p. x inclus		Esecutore: Paccassoni R.
13	CONTEGGIO DELLE COLONIE A 37°C	0 - u.f.c./1 ml	Limite: 20 /ml (Per acque imbottigliate)
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 45 Met ISS A 004A Tecnica analitica: Agar germi sem. su p. x inclus		Esecutore: Paccassoni R.
1	Pseudomonas aeruginosa	0 - u.f.c./250 ml	Limite: 0/250ml
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 37 Met ISS A 003A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico		Esecutore: Paccassoni R.
1	VIBRIO	ASSENTE - presenza in 1000 ml	Limite: ASSENTE
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 133 Met ISS A 013A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico		Esecutore: Paccassoni R.
1	FUNGHI	// - u.f.c./100 ml	
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 161 Met ISS A 016A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico		Esecutore: Paccassoni R.

Il Responsabile della Prova

Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità

Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Dott.ssa Rita Staro

Risultati prove eseguite presso la

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 12/12/2017

Data fine prove: 22/12/2017

Note : ---

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	COLORE	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Leonelli A.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021 Tecnica analitica: Organolettica		
1	ODORE	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Leonelli A.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026 Tecnica analitica: Organolettica		
1	SAPORE	N.R. - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Leonelli A.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028 Tecnica analitica: Organolettica		
1	pH	7.0 - unità pH	Limite: 6,5 - 9,5
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenzimetrica		Esecutore: Leonelli A.
1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	255 - uS/cm 25°C	Limite: 2500
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		Esecutore: Leonelli A.
1	TORBIDITA'	0.1 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Leonelli A.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Nefelometrica		
1	RESIDUO FISSO A 180°C	184 - mg/L essicc. a 180°C	Limite: 1500
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032 Tecnica analitica: Gravimetrica		Esecutore: Leonelli A.
1	DUREZZA TOTALE	9 - °F	Limite: 15-50 (val. cons.)
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met ISS BEC 031 Tecnica analitica: Titrimetrica		Esecutore: Leonelli A.
1	OSSIDABILITA'	<0.5 - mg/L (O2)	Limite: 50
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027 Tecnica analitica: Titrimetrica		Esecutore: Leonelli A.
1	CLORURI	17 - mg/L (Cl)	Limite: 250
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		Esecutore: Rosetto F.
1	FERRO	<20 - µg/L (Fe)	Limite: 200
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		Esecutore: Leonelli A.
1	AZOTO AMMONIACALE	<0.05 - mg/L (NH4)	Limite: 0.50
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 37 Met ISS A 003A Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		Esecutore: Rosetto F.
1	AZOTO NITRICO	19 - mg/L (NO3)	Limite: 50
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		Esecutore: Rosetto F.
1	AZOTO NITROSO	<0.05 - mg/L (NO2)	Limite: 0.50
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		Esecutore: Rosetto F.
1	SOLFATI	8 - mg/L (SO4)	Limite: 250
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		Esecutore: Rosetto F.

R - Repliche

SVT 2017 / 03451 / 02081

Page 3 of 8

R'	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	FLUORURI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica	0.36 - mg/L	Limite: 1.50 Esecutore: Rosetto F.
1	SODIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 121 Met ISS CBB 038 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica	12 - mg/L (Na)	Limite: 200 Esecutore: Rosetto F.
1	SELENIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 297 Met ISS DAA 016 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<1 - µg/L (Se)	Limite: 10 Esecutore: Atanasi A.
1	CADMIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 243 Met ISS DAA 007 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<0.5 - µg/L (Cd)	Limite: 5.0 Esecutore: Atanasi A.
1	CROMO TOTALE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 255 Met ISS DAA 008 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	2 - µg/L (Cr)	Limite: 50 Esecutore: Atanasi A.
1	RAME Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 291 Met ISS DAA 009 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<0.1 - mg/L (Cu)	Limite: 1.0 Esecutore: Atanasi A.
1	PIOMBO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 285 Met ISS DAA 012 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<1 - µg/L (Pb)	Limite: 10 Esecutore: Atanasi A.
1	NICHEL Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 279 Met ISS DAA 014 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<1 - µg/L (Ni)	Limite: 20 Esecutore: Atanasi A.
1	ALLUMINIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 219 Met ISS DAA 018 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	7 - µg/L (Al)	Limite: 200 Esecutore: Atanasi A.
1	MANGANESE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 267 Met ISS DAA 025 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<2 - µg/L (Mn)	Limite: 50 Esecutore: Atanasi A.
1	VANADIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 303 Met ISS DAA 017 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	9 - µg/L	Limite: 140 Esecutore: Atanasi A.
1	BORO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 27 Met ISS BHB 005 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS	0.1 - mg/L	Limite: 1.0 Esecutore: Atanasi A.
1	IPA TOTALI Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 Tecnica analitica: HPLC	<0.06 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	BENZO (a) PIRENE Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 Tecnica analitica: HPLC	<0.002 - µg/L	Limite: 0.010 Esecutore: Fossati E.
1	BENZENE Metodo: Metodo Ufficiale ai sensi del DLgs31/2001 - metodo 2 (Rapporti Istisan 07/5) Tecnica analitica: Gasr, FID - Spazio di Testa	<0.1 - µg/L	Limite: 1.0 Esecutore: Leonelli A.
1	TRIALOMETANI TOTALI Metodo: Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 15 Tecnica analitica: GC-ECD	0.1 - µg/L	Limite: 30 Esecutore: Leonelli A.
1	ANTIMONIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 225 Met ISS DAA 002 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<0.5 - µg/L	Limite: 5.0 Esecutore: Atanasi A.

R'	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	1,2-DICLOROETANO Metodo: Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 15 Tecnica analitica: GC-ECD	<0.5 - µg/L	Limite: 3.0 Esecutore: Leonelli A.
1	TETRACLOROETILENE (PCE) Metodo: Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 15 Tecnica analitica: GC-ECD	<0.05 - µg/L	Limite: 10 Esecutore: Leonelli A.
1	TRICLOROETILENE Metodo: Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 15 Tecnica analitica: GC-ECD	<0.05 - µg/L	Limite: 10 Esecutore: Leonelli A.
1	ZINCO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 309 Met ISS DAA 049 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<100 - µg/L	Limite: --- Esecutore: Atanasi A.
1	MERCURIO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 273 Met ISS DAB 013 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	<0.2 - µg/L	Limite: 1.0 Esecutore: Rosetto F.
1	ARSENICO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico	10 - µg/L	Limite: 10 Esecutore: Atanasi A.
1	MOLINATE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	DESETILATRAZINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	TRIFLURALIN Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	TERBUTILAZINA DEETILATA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	ALFA ESACLOROCICLOESANO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	ATRAZINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	SIMAZINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	PROMETON Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	ATRAZINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	BETA ESACLOROCICLOESANO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	PROPAZINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	TERBUMETON Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	LINDANO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	TERBUTILAZINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	PROPIZAMIDE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	ESACLOROCICLOESANO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	SECBUMETON Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	METOBROMURON Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	METRIBUZIN Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	VINCLOZOLIN Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	EPTACLORO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	SIMETRINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	FENCLORFOS Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	ALACHLOR Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	AMETRINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	PROMETRINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	METALAXYL Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	TERBUTRINA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	LINURON Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	ALDRIN Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	METOLACLOL Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	CLORPIRIFOS Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	EPTACLOLORO EPOSSIDO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	METAZACLOL Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	PENDIMETALIN Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	PROCIMIDONE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	ENDOSULFAN I Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	DIELDRIN Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	4,4'-DDE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	OXADIAZON Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	ENDRIN Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	ENDOSULFAN II Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	4,4'-DDD Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	OXADIXYL Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	ENDRIN ALDEHYDE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica: GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.

RAPPORTO DI PROVA

N. SVT 2017 / 03451 / 02081

Mod. PGC 010.E

Rev. 8 del 15/06/2017

Servizio attività di laboratorio

Unità laboratorio di Viterbo

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	ETHION Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	ENDOSULFAN SOLFATO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	4,4'-DDT Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	BENFURACARB Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 154 Met ISS CAC 015 Tecnica analitica GC-MS	<0.01 - µg/L	Limite: 0.10 Esecutore: Fossati E.
1	CIANURI LIBERI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 31 Met ISS BHC 010 Tecnica analitica Spettrofotometria UV - VIS	<5 - µg/L	Limite: 50 Esecutore: Leonelli A.

Il Responsabile della Prova

Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità

Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Dott.ssa Rita Staro

< Fine del Rapporto di Prova >