SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
VITERBO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
ACQUE POTABILI PUBBLICHE
VIALE TRENTO, 32 – 01100 VITERBO
TEL. 0761.1711059 - FAX 0761.1711060 - calabe.barbetta@asl.vt.it

REGIONE LAZIO

PROT. N° 19892 del 12/03/'18 VITERBO, 12/03/'18

OGGETTO : Giudizio idoneità d'uso acqua destinata al consumo umano (D.M. 26/03/91– D.Lvo 31/01).

Al Sig. Sindaco del Comune di
VASANELLO

Visti i Verbali di prelevamento n. ___VT5 / 25 - 26 - 27 / 2018___ e i certificati dell'ARPALAZIO Sede di Viterbo n. 281 – 282 - 283 / 2018 relativi alle analisi fisico-organolettiche, chimiche e microbiologiche eseguite su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nel Vs. Comune (_ RETE IDRICA DISTRIBUTRICE _) da personale S.I.P.A., in data _ 12 / 02 / 2018_, ai fini del controllo :

Ø ROUTINE + ARSENICO

Si esprime il seguente giudizio di idoneità d'uso :

Ø Tutti i parametri microbiologici – chimici - indicatori esaminati sono conformi ai rispettivi valori di parametro previsti dall'Allegato I D.L.vo 31/01 (parere favorevole). _____

O Si riscontra la non conformità al valore di parametro nei seguenti punti di prelievo :

_____

O Eventuali osservazioni e/o prescrizioni per il Gestore dell'acquedotto :

_____

IL DIRIGENTE SANITARIO
(Dr. Calabe Barbetta)

IL RESP. U.O.S.D. SIAN
Il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione
Azienda USL Viterbo
Dott. Giovanni Chiatti

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0001416 del 12/03/2018 Tit VI Cl 8 Fasc 0

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0001416 del 12/03/2018 Tit VI Cl 8 Fasc 0

ARPALAZIO

RAPPORTO DI PROVA
N. SVT 2018 / 00281 / 00151

Servizio ambiente e salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 8 del 15/06/2017

N.R.G. (numero registro generale) : 281 del : 12/02/2018

Campione di: **Acqua destinata consumo umano**

Aliquote	Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
	1	---	3	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna : Cassetta Refrigerata 5°C

Osservazioni in accettazione :

Dati sul campionamento:	Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
	---	Istantaneo	---

Prelevate da : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5 Verb. N. :25 del:12/02/2018

Prelevato presso : FONTANA PUBBLICA

Indirizzo : via i. silone VASANELLO (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento : ---

Richiedente : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5

Indirizzo : Via Francesco Petrarca snc

Cap : 01033 Comune: CIVITA CASTELLANA Località: CIVITA CASTELLANA Provincia: VT

Conclusioni: In relazione ai risultati ottenuti il campione E' CONFORME ai valori di parametro fissati dal D.L.vo 31/01 e succ. modif.

Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Note per la trasmissione all'esterno: Si conferma quanto indicato nelle conclusioni.

Rapporto di prova concluso il : 22/02/2018

Responsabile del servizio
Dott.ssa Rita Staro

Allegati : ---

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.

- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.

- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia

- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0001416 del 12/03/2018 Tit VI Cl 8 Fasc 0

Sezione Provinciale di Viterbo Via Monte Zebio, 17 Tel: 0761/29271 Fax: 0761/2927226 E-mail:sezione.viterbo@arpalazio.it

Risultati prove eseguite presso la

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica Data inizio prove: 12/02/2018 Data fine prove: 15/02/2018

Note : ---

R'	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro / Tecnico esecutore
1	BATTERI COLIFORMI a 37° C	0 - MPN/100 ml	Limite: 0
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido		Esecutore: Fanti AM.
1	ESCHERICHIA COLI	0 - MPN/100 ml	Limite: 0
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido		Esecutore: Fanti AM.
11	ENTEROCOCCHI	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specific		Esecutore: Fanti AM.
3	CONTEGGIO DELLE COLONIE A 22°C	0 - u.f.c./1 ml	Limite: 100/ml (Per acque imbottigliate)
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 45 Met ISS A 004A Tecnica analitica: Agar germi sem. su p. x inclus		Esecutore: Fanti AM.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rita Staro

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0001416 del 12/03/2018 Tit VI Cl 8 Fasc 0

Sezione Provinciale di Viterbo Via Monte Zebio, 17 Tel: 0761/29271 Fax: 0761/2927226 E-mail:sezione.viterbo@arpalazio.it

ARPALAZIO

RAPPORTO DI PROVA
N. SVT 2018 / 00281 / 00151

Servizio attività di laboratorio
Unità laboratorio di Viterbo

Mod. PGC 010.E

Rev. 8 del 15/06/2017

Risultati prove eseguite presso la

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica Data inizio prove: 12/02/2018 Data fine prove: 15/02/2018

Note : ---

R'	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	COLORE	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		Esecutore: Ricci M.
1	ODORE	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		Esecutore: Ricci M.
1	SAPORE	N.R. - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		Esecutore: Ricci M.
1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	323 - µS cm-1 a 20°C	Limite: 2500
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		Esecutore: Ricci M.
1	TORBIDITA'	0.1 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Gravimetrica		Esecutore: Ricci M.
1	ARSENICO	9 - µg/L (As)	Limite: 10
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico		Esecutore: Atanasi A.
1	pH	7.4 - unità pH	Limite: 6.5-9.5
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenziometrica		Esecutore: Ricci M.

Il Responsabile della Prova

Il Dirigente Responsabile del Servizio

< Fine del Rapporto di Prova >

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0001416 del 12/03/2018 Tit VI Cl 8 Fasc 0

Sezione Provinciale di Viterbo Via Monte Zebio, 17 Tel: 0761/29271 Fax: 0761/2927226 E-mail:sezione.viterbo@arpalazio.it

ARPALAZIO

RAPPORTO DI PROVA

N. SVT 2018 / 00282 / 00152

Servizio ambiente e salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 8 del 15/06/2017

N.R.G. (numero registro generale) : 282 del : 12/02/2018

Campione di : **Acqua destinata consumo umano**

Aliquote :

Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
I	---	3	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna : Cassetta Refrigerata 5°C

Osservazioni in accettazione :

Dati sul campionamento:

Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
---	Istantaneo	1721

Prelevate da : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5 Verb. N. :26 del:12/02/2018

Prelevato presso : FONTANA PUBBLICA

Indirizzo : PIAZZA DELLA LIBERTA' VASANELLO (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento : ---

Richiedente : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5

Indirizzo : Via Francesco Petrarca snc

Cap : 01033 Comune: CIVITA CASTELLANA Località: CIVITA CASTELLANA Provincia: VT

Conclusioni : In relazione ai risultati ottenuti il campione E' CONFORME ai valori di parametro fissati dal D.L.vo 31/01 e succ. modif.

Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Note per la trasmissione all'esterno: Si conferma quanto indicato nelle conclusioni.

Rapporto di prova concluso il : 22/02/2018

Responsabile del servizio
Dott.ssa Rita Staro

Allegati : ---

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.

- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.

- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia

- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0001416 del 12/03/2018 Tit VI Cl 8 Fasc 0

Sezione Provinciale di Viterbo Via Monte Zebio, 17 Tel: 0761/29271 Fax: 0761/2927226 E-mail:sezione.viterbo@arpalazio.it

ARPALAZIO

RAPPORTO DI PROVA
N. SVT 2018 / 00282 / 00152

Servizio attività di laboratorio
Unità laboratorio di Viterbo

Mod. PGC 010.E

Rev. 8 del 15/06/2017

Risultati prove eseguite presso la

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica Data inizio prove: 12/02/2018 Data fine prove: 15/02/2018

Note : ---

R°	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro / Tecnico esecutore
1	BATTERI COLIFORMI a 37° C	0 - MPN/100 ml	Limite: 0
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido		Esecutore: Fanti AM.
1	ESCHERICHIA COLI	0 - MPN/100 ml	Limite: 0
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido		Esecutore: Fanti AM.
11	ENTEROCOCCHI	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specific		Esecutore: Fanti AM.
3	CONTEGGIO DELLE COLONIE A 22°C	2 - u.f.c./1 ml	Limite: 100/ml (Per acque imbottigliate)
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 45 Met ISS A 004A Tecnica analitica: Agar germi sem. su p. x inclus		Esecutore: Fanti AM.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rita Staro

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0001416 del 12/03/2018 Tit VI Cl 8 Fasc 0

Sezione Provinciale di Viterbo Via Monte Zebio, 17 Tel: 0761/29271 Fax: 0761/2927226 E-mail:sezione.viterbo@arpalazio.it

ARPALAZIO

RAPPORTO DI PROVA
N. SVT 2018 / 00282 / 00152

Servizio attività di laboratorio
Unità laboratorio di Viterbo

Mod. PGC 010.E

Rev. 8 del 15/06/2017

Risultati prove eseguite presso la

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica Data inizio prove: 12/02/2018 Data fine prove: 15/02/2018

Note : ---

R'	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro / Tecnico esecutore
1	COLORE	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		Esecutore: Ricci M.
1	ODORE	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		Esecutore: Ricci M.
1	SAPORE	N.R. - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		Esecutore: Ricci M.
1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	254 - µS cm-1 a 20°C	Limite: 2500
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		Esecutore: Ricci M.
1	TORBIDITA'	0.1 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Gravimetrica		Esecutore: Ricci M.
1	ARSENICO	10 - µg/L (As)	Limite: 10
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico		Esecutore: Atanasi A.
1	pH	7.1 - unità pH	Limite: 6.5-9.5
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenziometrica		Esecutore: Ricci M.

Il Responsabile della Prova

Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Dott.ssa Rita Staro

< Fine del Rapporto di Prova >

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0001416 del 12/03/2018 Tit VI Cl 8 Fasc 0

Sezione Provinciale di Viterbo Via Monte Zebio, 17 Tel: 0761/29271 Fax: 0761/2927226 E-mail:sezione.viterbo@arpalazio.it

ARPALAZIO

RAPPORTO DI PROVA
N. SVT 2018 / 00283 / 00153

Servizio ambiente e salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 8 del 15/06/2017

N.R.G. (numero registro generale) : 283 del : 12/02/2018

Campione di : **Acqua destinata consumo umano**

Aliquote :

Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
1	---	3	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna : Cassetta Refrigerata 5°C

Osservazioni in accettazione :

Dati sul campionamento:

Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
---	Istantaneo	---

Prelevate da : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5 Verb. N. :27 del:12/02/2018

Prelevato presso : FONTANA PUBBLICA

Indirizzo : VIA DEL TAGLIONE VASANELLO (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento : ---

Richiedente : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5

Indirizzo : Via Francesco Petrarca snc

Cap : 01033 Comune: CIVITA CASTELLANA Località: CIVITA CASTELLANA Provincia: VT

Conclusioni : In relazione ai risultati ottenuti il campione E' CONFORME ai valori di parametro fissati dal D.L.vo 31/01 e succ. modif.

Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Note per la trasmissione all'esterno: Si conferma quanto indicato nelle conclusioni.

Rapporto di prova concluso il : 22/02/2018

Responsabile del servizio
Dott.ssa Rita Staro

Allegati : ---

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.

- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.

- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia

- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0001416 del 12/03/2018 Tit VI Cl 8 Fasc 0

Sezione Provinciale di Viterbo Via Monte Zebio, 17 Tel: 0761/29271 Fax: 0761/2927226 E-mail:sezione.viterbo@arpalazio.it

ARPALAZIO

RAPPORTO DI PROVA
N. SVT 2018 / 00283 / 00153

Servizio attività di laboratorio
Unità laboratorio di Viterbo

Mod. PGC 010.E

Rev. 8 del 15/06/2017

Risultati prove eseguite presso la

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica Data inizio prove: 12/02/2018 Data fine prove: 15/02/2018

Note : ---

R'	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro / Tecnico esecutore
1	BATTERI COLIFORMI a 37° C	0 - MPN/100 ml	Limite: 0
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido		Esecutore: Fanti AM.
1	ESCHERICHIA COLI	0 - MPN/100 ml	Limite: 0
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido		Esecutore: Fanti AM.
11	ENTEROCOCCHI	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specific		Esecutore: Fanti AM.
3	CONTEGGIO DELLE COLONIE A 22°C	3 - u.f.c./1 ml	Limite: 100/ml (Per acque imbottigliate)
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 45 Met ISS A 004A Tecnica analitica: Agar germi sem/sup. x inclus		Esecutore: Fanti AM.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rita Staro

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0001416 del 12/03/2018 Tit VI Cl 8 Fasc 0

Sezione Provinciale di Viterbo Via Monte Zebio, 17 Tel: 0761/29271 Fax: 0761/2927226 E-mail:sezione.viterbo@arpalazio.it

ARPALAZIO	**RAPPORTO DI PROVA** **N. SVT 2018 / 00283 / 00153** Servizio attività di laboratorio Unità laboratorio di Viterbo	**Mod. PGC 010.E** **Rev. 8 del 15/06/2017**

Risultati prove eseguite presso la

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica Data inizio prove: 12/02/2018 Data fine prove: 15/02/2018

Note : ---

R'	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	COLORE	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		Esecutore: Ricci M.
1	ODORE	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		Esecutore: Ricci M.
1	SAPORE	N.R. - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		Esecutore: Ricci M.
1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	252 - µS cm-1 a 20°C	Limite: 2500
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		Esecutore: Ricci M.
1	TORBIDITA'	0.1 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Gravimetrica		Esecutore: Ricci M.
1	ARSENICO	1 - µg/L (As)	Limite: 10
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico		Esecutore: Atanasi A.
1	pH	7.1 - unità pH	Limite: 6.5-9.5
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenziometrica		Esecutore: Ricci M.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rita Staro

< Fine del Rapporto di Prova >

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0001416 del 12/03/2018 Tit VI Cl 8 Fasc 0

Sezione Provinciale di Viterbo Via Monte Zebio, 17 Tel: 0761/29271 Fax: 0761/2927226 E-mail:sezione.viterbo@arpalazio.it

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0001416 del 12/03/2018 Tit VI Cl 8 Fasc 0