COMUNE DI VASANELLO - Prot 0005141 del 21/07/2021 Tit VI Cl 8 Fasc 0

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Di Giorgi Salvatore - arpa_laz.ARPA Lazio - 8 Prot. 24/06/2021.0041843.U

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Rapporto di Prova n. 2021009391 REV. 0

N.R.G. (numero registro generale)	2021009391 del 14/06/2021		
Tipo Campione:	Acque destinate al consumo umano	**Campione di:**	Acque di fontanella pubblica
Descrizione Campione :	VT - CONTROLLO PARAMETRI GRUPPO A + ENTEROCOCCHI, ARSENICO E FLUORURI		
Aliquote chimiche:		**Aliquote microbiologiche:**	
Temperatura di arrivo °C:	6°C	**Sigillo:**	Assente
Campione accettato presso:	Sede Territoriale di Viterbo		
Dati sul Campionamento			
Procedura di campionamento:			
Campionamento effettuato da:	- Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo		
Verbale N.:	SAC/04/2021	**Data campionamento:**	14/06/2021
Prelevato presso:	F.P. VIA IGNAZIO SILONE - Vasanello		
Descrizione punto di prelievo:			
Osservazioni sul campionamento:			

Richiedente:	Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)

Conclusioni:	In relazione ai risultati ottenuti il campione E' CONFORME ai valori di parametro del D.L.vo 31/01 e succ. modif. e integ.
Note per la trasmissione	SI CONFERMA QUANTO INDICATO NELLE CONCLUSIONI
Rapporto di prova concluso il :	21/06/2021

Dott. Luca Arcangeli, per conto della responsabile del Servizio ambiente e salute
Dott.ssa Doriana Antonella Giorgi

al Rapporto di Prova:

aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contradditorio le aliquote possono essere una.
aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg a decorrere dalla data di sione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, quote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.
esente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, ozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.
ntuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.
mento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0005141 del 21/07/2021 Tit VI Cl 8 Fasc 0

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Rapporto di Prova n. 2021009391 REV. 0

Prove eseguite presso:

Sede Territoriale di Viterbo

via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo
Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226
E-mail: --

Data di arrivo: 14/06/2021

Note:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità laboratorio chimico Area Nord

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	
Odore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026 Rev.00	inodore		Fatt. diluizione		
Colore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021 Rev.00	<5		Unità Pt/Co		
Concentrazione ioni idrogeno	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023 Rev.00	7.2		unità di pH	[6,5 - 9,5]	(1)
Conducibilità elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022 Rev.00	363		µS/cm a 20°C	≤ 2500	(1)
torbidità	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030 Rev.00	0.1		NTU		
Fluoruri	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037 Rev.00	0.26		mg/L (F)	≤ 1,5	(1)

Data Inizio Prove: 15/06/2021 **Data Fine Prove:** 16/06/2021

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove	Firma Responsabile Unità	Firma Responsabile del Servizio
Dott. Luca Fantozzi	Dott. Luca Fantozzi	Dott. Salvatore Di Giorgi

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0005141 del 21/07/2021 Tit VI Cl 8 Fasc 0

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Rapporto di Prova n. 2021009391 REV. 0

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio chimico Area Nord

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	
Arsenico	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.003 Rev.00	6		µg/L (As)	≤ 10	(1)

Data Inizio Prove: 15/06/2021 **Data Fine Prove:** 15/06/2021

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove	Firma Responsabile Unità	Firma Responsabile del Servizio
Dott. Luca Fantozzi	Dott. Luca Fantozzi	Dott. Salvatore Di Giorgi

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0005141 del 21/07/2021 Tit VI Cl 8 Fasc 0

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Rapporto di Prova n. 2021009391 REV. 0

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio biologico Area Nord

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	
Conta colonie a 22° C	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 004A Rev. 00	0		u.f.c./mL		
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	0		MPN/100 mL	0	(1)
Conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	0		MPN/100 mL	0	(1)
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	0		u.f.c./100 mL	0	(1)

Data Inizio Prove: 14/06/2021 **Data Fine Prove:** 17/06/2021

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove	Firma Responsabile Unità	Firma Responsabile del Servizio
Dott. Marco Magi	Dott. Marco Magi	Dott. Salvatore Di Giorgi

(1) D.Lgs. n. 31 02/02/2001 e s.m.i.

— FINE RAPPORTO DI PROVA —

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0005141 del 21/07/2021 Tit VI Cl 8 Fasc 0

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: Di Giorgi Salvatore - arpa_laz.ARPA Lazio
9 Prot. 24/06/2021.0041843.U -

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Rapporto di Prova n. 2021009392 REV. 0

N.R.G. (numero registro generale)	2021009392 del 14/06/2021		
Tipo Campione:	Acque destinate al consumo umano	**Campione di:**	Acque di fontanella pubblica
Descrizione Campione :	VT - CONTROLLO PARAMETRI GRUPPO A + ENTEROCOCCHI, ARSENICO E FLUORURI		
Aliquote chimiche:		**Aliquote microbiologiche:**	
Temperatura di arrivo °C:	6°C	**Sigillo:**	Assente
Campione accettato presso:	Sede Territoriale di Viterbo		
Dati sul Campionamento			
Procedura di campionamento:			
Campionamento effettuato da:	- Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo		
Verbale N.:	SAC/05/2021	**Data campionamento:**	14/06/2021
Prelevato presso:	FONTANA CAMERATA - Vasanello		
Descrizione punto di prelievo:			
Osservazioni sul campionamento:			

Richiedente:	Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)
Conclusioni:	In relazione ai risultati ottenuti il campione E' CONFORME ai valori di parametro del D.L.vo 31/01 e succ. modif. e integ.
Note per la trasmissione	SI CONFERMA QUANTO INDICATO NELLE CONCLUSIONI
Rapporto di prova concluso il :	21/06/2021

Dott. Luca Arcangeli, per conto della responsabile del Servizio ambiente e salute
Dott.ssa Doriana Antonella Giorgi

al Rapporto di Prova:

aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contradditorio le aliquote possono essere una.
aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg a decorrere dalla data di sione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, quote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.
resente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, pzionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.
ntuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.
mento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0005141 del 21/07/2021 Tit VI Cl 8 Fasc 0

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Rapporto di Prova n. 2021009392 REV. 0

Prove eseguite presso:

Sede Territoriale di Viterbo

via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo
Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226
E-mail: --

Data di arrivo: 14/06/2021

Note:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità laboratorio chimico Area Nord

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	
Odore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026 Rev.00	inodore		Fatt. diluizione		
Colore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021 Rev.00	<5		Unità Pt/Co		
Concentrazione ioni idrogeno	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023 Rev.00	6.9		unità di pH	[6,5 - 9,5]	(1)
Conducibilità elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022 Rev.00	256		µS/cm a 20°C	≤ 2500	(1)
torbidità	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030 Rev.00	0.1		NTU		
Fluoruri	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037 Rev.00	0.32		mg/L (F)	≤ 1,5	(1)

Data Inizio Prove: 15/06/2021 **Data Fine Prove:** 16/06/2021

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove	Firma Responsabile Unità	Firma Responsabile del Servizio
Dott. Luca Fantozzi	Dott. Luca Fantozzi	Dott. Salvatore Di Giorgi

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0005141 del 21/07/2021 Tit VI Cl 8 Fasc 0

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Rapporto di Prova n. 2021009392 REV. 0

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio chimico Area Nord

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	
Arsenico	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.003 Rev.00	8		µg/L (As)	≤ 10	(1)

Data Inizio Prove: 15/06/2021 **Data Fine Prove:** 15/06/2021

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove	Firma Responsabile Unità	Firma Responsabile del Servizio
Dott. Luca Fantozzi	Dott. Luca Fantozzi	Dott. Salvatore Di Giorgi

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0005141 del 21/07/2021 Tit VI Cl 8 Fasc 0

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Rapporto di Prova n. 2021009392 REV. 0

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio biologico Area Nord

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	
Conta colonie a 22° C	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 004A Rev. 00	0		u.f.c./mL		
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	0		MPN/100 mL	0	(1)
Conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	0		MPN/100 mL	0	(1)
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	0		u.f.c./100 mL	0	(1)

Data Inizio Prove: 14/06/2021 **Data Fine Prove:** 17/06/2021

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove	Firma Responsabile Unità	Firma Responsabile del Servizio
Dott. Marco Magi	Dott. Marco Magi	Dott. Salvatore Di Giorgi

(1) D.Lgs. n. 31 02/02/2001 e s.m.i.

— FINE RAPPORTO DI PROVA —

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0005141 del 21/07/2021 Tit VI Cl 8 Fasc 0

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Rapporto di Prova n. 2021009393 REV. 0

N.R.G. (numero registro generale)	2021009393 del 14/06/2021		
Tipo Campione:	Acque destinate al consumo umano	**Campione di:**	Acque di fontanella pubblica
Descrizione Campione :	VT - CONTROLLO PARAMETRI GRUPPO A + ENTEROCOCCHI, ARSENICO E FLUORURI		
Aliquote chimiche:		**Aliquote microbiologiche:**	
Temperatura di arrivo °C:	6°C	**Sigillo:**	Assente
Campione accettato presso:	Sede Territoriale di Viterbo		
Dati sul Campionamento			
Procedura di campionamento:			
Campionamento effettuato da:	- Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo		
Verbale N.:	SAC/06/2021	**Data campionamento:**	14/06/2021
Prelevato presso:	F. P. VIA SAN LANNO - Vasanello		
Descrizione punto di prelievo:			
Osservazioni sul campionamento:			

Richiedente:	Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)
Conclusioni:	In relazione ai risultati ottenuti il campione E' CONFORME ai valori di parametro del D.L.vo 31/01 e succ. modif. e integ.
Note per la trasmissione	SI CONFERMA QUANTO INDICATO NELLE CONCLUSIONI
Rapporto di prova concluso il :	21/06/2021

Dott. Luca Arcangeli, per conto della responsabile del Servizio ambiente e salute
Dott.ssa Doriana Antonella Giorgi

Note al Rapporto di Prova:

- Per aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contradditorio le aliquote possono essere più di una.
- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg a decorrere dalla data di emissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0005141 del 21/07/2021 Tit VI Cl 8 Fasc 0

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Rapporto di Prova n. 2021009393 REV. 0

Prove eseguite presso:

Sede Territoriale di Viterbo

via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo
Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226
E-mail: --

Data di arrivo: 14/06/2021

Note:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità laboratorio chimico Area Nord

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	
Odore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026 Rev.00	inodore		Fatt. diluizione		
Colore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021 Rev.00	<5		Unità Pt/Co		
Concentrazione ioni idrogeno	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023 Rev.00	6.9		unità di pH	[6,5 - 9,5]	(1)
Conducibilità elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022 Rev.00	258		µS/cm a 20°C	≤ 2500	(1)
torbidità	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030 Rev.00	0.1		NTU		
Fluoruri	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037 Rev.00	0.33		mg/L (F)	≤ 1,5	(1)

Data Inizio Prove: 15/06/2021 **Data Fine Prove:** 16/06/2021

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove	Firma Responsabile Unità	Firma Responsabile del Servizio
Dott. Luca Fantozzi	Dott. Luca Fantozzi	Dott. Salvatore Di Giorgi

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0005141 del 21/07/2021 Tit VI Cl 8 Fasc 0

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Rapporto di Prova n. 2021009393 REV. 0

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio chimico Area Nord

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	
Arsenico	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.003 Rev.00	8		µg/L (As)	≤ 10	(1)

Data Inizio Prove: 15/06/2021 **Data Fine Prove:** 15/06/2021

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove	Firma Responsabile Unità	Firma Responsabile del Servizio
Dott. Luca Fantozzi	Dott. Luca Fantozzi	Dott. Salvatore Di Giorgi

COMUNE DI VASANELLO - Prot 0005141 del 21/07/2021 Tit VI Cl 8 Fasc 0

ARPALAZIO
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Rapporto di Prova n. 2021009393 REV. 0

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio biologico Area Nord

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti	
Conta colonie a 22° C	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 004A Rev. 00	0		u.f.c./mL		
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	0		MPN/100 mL	0	(1)
Conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2:2014	0		MPN/100 mL	0	(1)
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	0		u.f.c./100 mL	0	(1)

Data Inizio Prove: 14/06/2021 **Data Fine Prove:** 17/06/2021

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove	Firma Responsabile Unità	Firma Responsabile del Servizio
Dott. Marco Magi	**Dott. Marco Magi**	**Dott. Salvatore Di Giorgi**

(1) D.Lgs. n. 31 02/02/2001 e s.m.i.

— FINE RAPPORTO DI PROVA —