

ASL
VITERBODIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
ACQUE POTABILI PUBBLICHE
VIALE TRENTO, 32 - 01100 VITERBO
TEL. 0761.1711059 - FAX 0761.1711060 - calabe.barbetta@asl.vt.itREGIONE
LAZIO

PROT. N° 75021

VITERBO, 27.09.2017

OGGETTO : Giudizio idoneità d'uso acqua destinata al consumo umano (D.M. 26/03/91 - D.Lvo 31/01).

Al Sig. Sindaco del Comune di
VASANELLO

Visti i Verbali di prelevamento n. ___VT5 / 205 - 206 - 207 / 2017___ e i certificati dell'ARPALAZIO Sede di Viterbo n. 2317 - 2318 - 2319 / 2017 relativi alle analisi fisico-organolettiche, chimiche e microbiologiche eseguite su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nel Vs. Comune (_ RETE IDRICA DISTRIBUTRICE _) da personale S.I.P.A., in data _ 22 / 08 / 2017_, ai fini del controllo :

Ø ROUTINE + ARSENICO e PIOMBO

Si esprime il seguente giudizio di idoneità d'uso :

Ø **Tutti i parametri microbiologici - chimici - indicatori esaminati sono conformi ai rispettivi valori di parametro previsti dall'Allegato I D.L.vo 31/01 (parere favorevole)** _____


○ Si riscontra la non conformità al valore di parametro nei seguenti punti di prelievo :

○ Eventuali osservazioni e/o prescrizioni per il Gestore dell'acquedotto :

IL DIRIGENTE SANITARIO

(Dr. Calabe Barbetta)

IL RESP. UO SD SIAN





Data:

Mar 18/11/2014 17:50

Da:

sezione.viterbo@arpalazio.legalmailpa.it

A:

prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Oggetto:

prot.87195/2014 - Consegna rapporto di prova di
campioni di acqua destinata al consumo umano-

comune di San Lorenzo Nuovo - N.R.G. 2019.

\$P-87195-(4293255C9E2EB6FBD0487DB348F12889)

-2014#

Allegato/i: 453A69A8A17E04E00D2A65541172E114.pdf

(dimensione 25 KB)

526FFDCE51FC479877FFB8FDE9509A26.pdf

(dimensione 427 KB)

Segnatura.xml(dimensione 4 KB)

N.R.G. : 2317 del : 22/08/2017

Campione di : Acqua destinata consumo umano

Aliquote :

Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
1	---	3	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna : Cassetta Refrigerata 7°C

Osservazioni in accettazione :

Dati sul campionamento:

Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
---	Istantaneo	---

Prelevate da : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5 Verb. N. : 205 del:22/08/2017

Prelevato presso : FONTANA PUBBLICA

Indirizzo : VIA I. SILONE VASANELLO (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento : ---

Richiedente : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5

Indirizzo : Via Francesco Petrarca snc

Cap : 01033 Comune: CIVITA CASTELLANA Località: CIVITA CASTELLANA Provincia: VT

Conclusioni : Il campione, in base alle analisi effettuate, rispetta i limiti fissati dal D.Lgs 31/01 e dal D.Lgs 27/02 e ss.mm.ii.

Note per la trasmissione all'esterno: Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza

Rapporto di prova concluso il : 24/08/2017

Responsabile del Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute
Dott.ssa Eva Mattaccini

Allegati : ---

Note al Rapporto di prova :

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contracampioni le aliquote possono essere più di una.
- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Biologia e Batteriologia - Lab. Biologico e Batteriologico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 22/08/2017 Data fine prove: 24/08/2017

Note : ---

R ⁿ	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	BATTERI COLIFORMI a 37° C Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.
1	ESCHERICHIA COLI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.
2	ENTEROCOCCHI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Rita Starò

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Starò

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eva Mattaccini

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 22/08/2017

Data fine prove: 22/08/2017

Note : ---

R ⁱ	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	COLORE	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	ODORE	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	SAPORE	// - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	328 - μ S cm ⁻¹ a 20°C	Limite: 2500 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		
1	TORBIDITA'	0.2 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BEA 030 Tecnica analitica: Gravimetria		
1	RESIDUO FISSO A 180°C	246 - mg/l	Limite: 1500 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032 Tecnica analitica: Gravimetria		
1	CLORURI	24 - mg/L (Cl)	Limite: 250 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	AZOTO AMMONIACALE	<0.05 - mg/L (NH ₄)	Limite: 0.50 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019 Tecnica analitica: Spettrofotometria		
1	AZOTO NITROSO	<0.05 - mg/L (NO ₂)	Limite: 0.50 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	ARSENICO	8 - μ g/L (As)	Limite: 10 Esecutore: Ricci M.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spetr. assorbimento atomico		
1	pH	7.1 - unità pH	Limite: 6.5-9.5 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenzimetrica		
1	FERRO	<20 - μ g/L (Fe)	Limite: 200 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		
1	PIOMBO	<1 - μ g/L	Limite: 10 Esecutore: Ricci M.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 285 Met ISS DAA 012 Tecnica analitica: Spetr. assorbimento atomico		

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eva Mattaccini

< Fine del Rapporto di Prova >

N.R.G.:

2318 del : 22/08/2017

Campione di:

Acqua destinata consumo umano

Aliquote:

Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
1	---	3	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna : Cassetta Refrigerata 7°C

Osservazioni in accettazione:

Dati sul campionamento:

Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
---	Istantaneo	1721

Prelevate da : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5 Verb. N. :206 del:22/08/2017

Prelevato presso : FONTANA PUBBLICA

Indirizzo : PIAZZA DELLA LIBERTA' VASANELLO (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento: ---

Richiedente : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5

Indirizzo : Via Francesco Petrarca snc

Cap : 01033 Comune: CIVITA CASTELLANA Località: CIVITA CASTELLANA Provincia: VT

Conclusioni:

Il campione, in base alle analisi effettuate, rispetta i limiti fissati dal D.Lgs 31/01 e dal D.Lgs 27/02 e ss.mm.ii.

Note per la trasmissione all'esterno:

Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza

Rapporto di prova concluso il : 24/08/2017

Responsabile del Servizio Laboratorio - Ambiente e Salute
Dott.ssa Eva Mattaccini

Allegati :

Note al Rapporto di prova :

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg. per i campioni di alimenti le contro aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Biologia e Batteriologia - Lab. Biologico e Batteriologico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : UNICA

Data inizio prove: 22/08/2017

Data fine prove: 24/08/2017

Note : ---

R ⁱ	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
	BATTERI COLIFORMI a 37° C	0 - MPN/100 ml	Limite: 0
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido		Esecutore: Medori D.
	ESCHERICHIA COLI	0 - MPN/100 ml	Limite: 0
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido		Esecutore: Medori D.
	ENTEROCOCCHI	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico		Esecutore: Medori D.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eva Mattaccini

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 22/08/2017

Data fine prove: 22/08/2017

Note : ---

R ⁱ	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	COLORE	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	ODORE	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	SAPORE	// - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	249 - μ S cm-1 a 20°C	Limite: 2500 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		
1	TORBIDITA'	0.3 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Gravimetria		
1	RESIDUO FISSO A 180°C	187 - mg/l	Limite: 1500 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032 Tecnica analitica: Gravimetria		
1	CLORURI	18 - mg/L (Cl)	Limite: 250 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	AZOTO AMMONIACALE	<0.05 - mg/L (NH4)	Limite: 0.50 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019 Tecnica analitica: Spettrofotometria		
1	AZOTO NITROSO	<0.05 - mg/L (NO2)	Limite: 0.50 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	ARSENICO	9 - μ g/L (As)	Limite: 10 Esecutore: Ricci M.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spettro. assorbimento atomico		
1	pH	6.9 - unità pH	Limite: 6.5-9.5 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenzimetrica		
1	FERRO	<20 - μ g/L (Fe)	Limite: 200 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		
1	PIOMBO	<1 - μ g/L	Limite: 10 Esecutore: Ricci M.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 285 Met ISS DAA 012 Tecnica analitica: Spettro. assorbimento atomico		

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eva Mattaccini

< Fine del Rapporto di Prova >

N.R.G. 2319 del: 22/08/2017

Campione di: Acqua destinata consumo umano

Aliquote:	Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
	I.	---	3	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna: Cassetta Refrigerata 7°C

Osservazioni in accettazione:

Dati sul campionamento:	Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
	---	Istantaneo	---

Prelevate da: AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5 Verb. N. :207 del:22/08/2017

Prelevato presso: FONTANA PUBBLICA

Indirizzo: VIA DEL TAGLIONE VASANELLO (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento: ---

Richiedente: AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5
Indirizzo: Via Francesco Petrarca snc
Cap: 01033 Comune: CIVITA CASTELLANA Località: CIVITA CASTELLANA Provincia: VT

Conclusioni: Il campione, in base alle analisi effettuate, rispetta i limiti fissati dal D.Lgs 31/01 e dal D.Lgs 27/02 e ss.mm.ii.

Note per la trasmissione all'esterno: Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza

Rapporto di prova concluso il: 24/08/2017

Responsabile del Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute
Dott.ssa Eva Mantaccini

Allegati: ---

Note al Rapporto di prova:

Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.
Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.
Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2017 / 02319 / 01227	Mod. PGC 010.E Rev. 7 del 13/04/2016
	Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Biologia e Batteriologia - Lab. Biologico e Batteriologico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : UNICA

Data inizio prove: 22/08/2017

Data fine prove: 24/08/2017

Note : ---

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	BATTERI COLIFORMI a 37° C Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Fochetti A.
1	ESCHERICHIA COLI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Fochetti A.
2	ENTEROCOCCHI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0 Esecutore: Fochetti A.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eva Mattaccini

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 22/08/2017 Data fine prove: 22/08/2017

Note : ---

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	COLORE	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	ODORE	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	SAPORE	// - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	251 - μ S cm-1 a 20°C	Limite: 2500 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		
1	TORBIDITA'	0.2 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Gravimetria		
1	RESIDUO FISSO A 180°C	188 - mg/l	Limite: 1500 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032 Tecnica analitica: Gravimetria		
1	CLORURI	16 - mg/L (Cl)	Limite: 250 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia ionica		
1	AZOTO AMMONIACALE	<0.05 - mg/L (NH4)	Limite: 0.50 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019 Tecnica analitica: Spettrofotometria		
1	AZOTO NITROSO	<0.05 - mg/L (NO2)	Limite: 0.50 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia ionica		
1	ARSENICO	9 - μ g/L (As)	Limite: 10 Esecutore: Ricci M.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico		
1	pH	6.9 - unità pH	Limite: 6.5-9.5 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenziometrica		
1	FERRO	<20 - μ g/L (Fe)	Limite: 200 Esecutore: Rosetto F.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		
1	PIOMBO	<1 - μ g/L	Limite: 10 Esecutore: Ricci M.
	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 285 Met ISS DAA 012 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico		

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eva Mattaccini

< Fine del Rapporto di Prova >

