



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
VITERBO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
ACQUE POTABILI PUBBLICHE
VIALE TRENTO, 32 - 01100 VITERBO
TEL. 0761.1711059 - FAX 0761.1711060 - calabe.barbetta@asl.vt.it



REGIONE
LAZIO

PROT. N° 12244

VITERBO, 13/02/17

OGGETTO : Giudizio idoneità d'uso acqua destinata al consumo umano (D.M. 26/03/91 - D.Lvo 31/01).

Al Sig. Sindaco del Comune di
VASANELLO

Visti i Verbali di prelevamento n. ___VT5 / 29 - 30 - 31 - 32 / 2017___ e i certificati dell'ARPALAZIO Sede di Viterbo n. 143 - 144 - 145 - 146 / 2017 relativi alle analisi fisico-organolettiche, chimiche e microbiologiche eseguite su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nel Vs. Comune (_ RETE IDRICA DISTRIBUTRICE _) da personale S.I.P.A., in data _26 / 01 / 2017_, ai fini del controllo :

Ø ROUTINE + ARSENICO

Si esprime il seguente giudizio di idoneità d'uso :

Ø Tutti i parametri microbiologici - chimici - indicatori esaminati sono conformi ai rispettivi valori di parametro previsti dall'Allegato I D.L.vo 31/01 (parere favorevole) _____

○ Si riscontra la non conformità al valore di parametro nei seguenti punti di prelievo :

○ Eventuali osservazioni e/o prescrizioni per il Gestore dell'acquedotto :

IL DIRIGENTE SANITARIO

(Dr. Calabe Barbetta)

IL RESP. UOSDI SAN

(Dr. Antonino Zingale)

	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2017 / 00143 / 00075 Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Mod. PGC 010.E Rev. 7 del 13/04/2016

N.R.G.: 143 del: 26/01/2017

Campione di: Acqua destinata consumo umano

Aliquote:	Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
	1	---	3	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna: Casseta Refrigerata 4°C

Osservazioni in accettazione:

Dati sul campionamento:	Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
	---	Istantaneo	1721

Prelevate da: AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5 Verb. N. :29 del:26/01/2017
 Prelevato presso: FONTANA PUBBLICA
 Indirizzo: PIAZZA DELLA LIBERTA' VASANELLO (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento: ---

Richiedente: AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5
 Indirizzo: Via Francesco Petrarca snc
 Cap: 01033 Comune: CIVITA CASTELLANA Località: CIVITA CASTELLANA Provincia: VT
 Conclusioni: Il campione, in base alle analisi effettuate, rispetta i limiti fissati dal D.Lgs.31/01 e dal D.Lgs.27/02 e s.m.i..

Note per la trasmissione all'esterno: Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza.

Rapporto di prova concluso il: 02/02/2017

Responsabile del Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute
 Dott.ssa Eva Mattaccini

Allegati: ---

Note al Rapporto di prova:

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

**RAPPORTO DI PROVA**

N. SVT 2017 / 00143 / 00075

Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 7 del 13/04/2016

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Biologia e Batteriologia - Lab. Biologico e Batteriologico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 26/01/2017

Data fine prove: 28/01/2017

Note : ---

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	BATTERI COLIFORMI a 37° C Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.
1	ESCHERICHIA COLI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.
2	ENTEROCOCCHI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica Filtrazione e terreno specifico	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eva Mattaccini

**RAPPORTO DI PROVA**

N. SVT 2017 / 00143 / 00075

Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 7 del 13/04/2016

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 27/01/2017

Data fine prove: 31/01/2017

Note : ---

R'	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	COLORE Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	ODORE Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	SAPORE Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica	N.R. - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria	248 - μ S cm-1 a 20°C	Limite: 2500 Esecutore: Drago C.
1	TORBIDITA' Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Gravimetria	0.2 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	RESIDUO FISSO A 180°C Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032 Tecnica analitica: Gravimetria	191 - mg/l	Limite: 1500 Esecutore: Drago C.
1	CLORURI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica	21 - mg/L (Cl)	Limite: 250 Esecutore: Drago C.
1	AZOTO AMMONIACALE Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019 Tecnica analitica: Spettrofotometrica	<0.05 - mg/L (NH ₄)	Limite: 0.50 Esecutore: Drago C.
1	AZOTO NITROSO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica	<0.05 - mg/L (NO ₂)	Limite: 0.50 Esecutore: Drago C.
1	ARSENICO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spettro. assorbimento atomico	10 - μ g/L (As)	Limite: 10 Esecutore: Atanasi A.
1	pH Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenzimetrica	7.1 - unità pH	Limite: 6,5 - 9,5 Esecutore: Drago C.
1	FERRO Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS	<20 - μ g/L (Fe)	Limite: 200 Esecutore: Drago C.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eva Mattaccini

< Fine del Rapporto di Prova >

**RAPPORTO DI PROVA**

N. SVT 2017 / 00144 / 00076

Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 7 del 13/04/2016

N.R.G.:

144

del: 26/01/2017

Campione di:

Acqua destinata consumo umano

Aliquote:

Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
1	---	3	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna:

Cassetta Refrigerata 4°C

Osservazioni in accettazione:

Dati sul campionamento:

Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
---	Istantaneo	---

Prelevate da:

AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5

Verb. N. :30

del:26/01/2017

Prelevato presso:

FONTANA PUBBLICA

Indirizzo:

VIA SAN LAMMO

VASANELLO

(Viterbo)

Osservazioni sul campionamento: ---

Richiedente:

AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5

Indirizzo:

Via Francesco Petrarca snc

Cap: 01033

Comune: CIVITA CASTELLANA

Località: CIVITA CASTELLANA

Provincia: VT

Conclusioni:

Il campione, in base alle analisi effettuate, rispetta i limiti fissati dal D.Lgs.31/01 e dal D.Lgs.27/02 e s.m.i..

Note per la trasmissione all'esterno:

Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza.

Rapporto di prova concluso il: 02/02/2017

Responsabile del Serv. Laboratorio Ambiente e Salute

Dott.ssa Eva Maracchini

Allegati:

Note al Rapporto di prova:

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

**RAPPORTO DI PROVA**

N. SVT 2017 / 00144 / 00076

Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 7 del 13/04/2016

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Biologia e Batteriologia - Lab. Biologico e Batteriologico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 26/01/2017

Data fine prove: 28/01/2017

Note : ---

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	BATTERI COLIFORMI a 37° C Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.
1	ESCHERICHIA COLI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.
2	ENTEROCOCCI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.

Il Responsabile della Prova
 Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
 Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
 Dott.ssa Eva Mattaccini

**RAPPORTO DI PROVA**

N. SVT 2017 / 00144 / 00076

Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 7 del 13/04/2016

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica
 Note : ---

Data inizio prove: 26/01/2017

Data fine prove: 31/01/2017

R	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	COLORE	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	ODORE	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	SAPORE	N.R. - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	251 - μ S cm-1 a 20°C	Limite: 2500 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		
1	TORBIDITA'	0.1 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Gravimetria		
1	RESIDUO FISSO A 180°C	193 - mg/l	Limite: 1500 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032 Tecnica analitica: Gravimetria		
1	CLORURI	20 - mg/L (Cl)	Limite: 250 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	AZOTO AMMONIACALE	<0.05 - mg/L (NH4)	Limite: 0.50 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019 Tecnica analitica: Spettrofotometrica		
1	AZOTO NITROSO	<0.05 - mg/L (NO2)	Limite: 0.50 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	ARSENICO	10 - μ g/L (As)	Limite: 10 Esecutore: Atanasi A.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spett. assorbimento atomico		
1	pH	7.0 - unità pH	Limite: 6,5 - 9,5 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenzimetrica		
1	FERRO	<20 - μ g/L (Fe)	Limite: 200 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		

Il Responsabile della Prova
 Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
 Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile del Servizio
 Dott.ssa Eva Mattaccini

< Fine del Rapporto di Prova >

	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2017 / 00145 / 00077 Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Mod. PGC 010.E Rev. 7 del 13/04/2016

N.R.G. : 145 del : 26/01/2017

Campione di : Acqua destinata consumo umano

Aliquote :	Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
	1	---	3	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna : Casseta Refrigerata 4°C

Osservazioni in accettazione :

Dati sul campionamento:	Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
	---	Istantaneo	---

Prelevate da : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5 Verb. N. :31 del:26/01/2017
 Prelevato presso : FONTANA PUBBLICA
 Indirizzo : VIA DEL TAGLIONE VASANELLO (Viterbo)

Osservazioni sul campionamento : ---

Richiedente : AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5
 Indirizzo : Via Francesco Petrarca snc
 Cap. : 01033 Comune: CIVITA CASTELLANA Località: CIVITA CASTELLANA Provincia: VT
 Conclusioni : Il campione, in base alle analisi effettuate, rispetta i limiti fissati dal D.Lgs.31/01 e dal D.Lgs.27/02 e s.m.i..

Note per la trasmissione all'esterno: Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza.

Rapporto di prova concluso il : 02/02/2017

Responsabile del Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute
 Dott.ssa Eva Manacchini

Allegati : ---

Note al Rapporto di prova :

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

**RAPPORTO DI PROVA**

N. SVT 2017 / 00145 / 00077

Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 7 del 13/04/2016

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Biologia e Batteriologia - Lab. Biologico e Batteriologico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 26/01/2017

Data fine prove: 28/01/2017

Note : ---

R'	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	BATTERI COLIFORMI a 37° C Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.
1	ESCHERICHIA COLI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.
2	ENTEROCOCCHI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eva Maccacini

**RAPPORTO DI PROVA**

N. SVT 2017 / 00145 / 00077

Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 7 del 13/04/2016

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 26/01/2017

Data fine prove: 31/01/2017

Note : ---

R'	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	COLORE	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	ODORE	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	SAPORE	N.R. - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	249 - μ S cm-1 a 20°C	Limite: 2500 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		
1	TORBIDITA'	0.2 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Gravimetria		
1	RESIDUO FISSO A 180°C	192 - mg/l	Limite: 1500 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032 Tecnica analitica: Gravimetria		
1	CLORURI	21 - mg/L (Cl)	Limite: 250 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	AZOTO AMMONIACALE	<0.05 - mg/L (NH4)	Limite: 0.50 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019 Tecnica analitica: Spettrofotometrica		
1	AZOTO NITROSO	<0.05 - mg/L (NO2)	Limite: 0.50 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	ARSENICO	10 - μ g/L (As)	Limite: 10 Esecutore: Atanasi A.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico		
1	pH	7.0 - unità pH	Limite: 6,5 - 9,5 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenzimetrica		
1	FERRO	<20 - μ g/L (Fe)	Limite: 200 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eva Mattaccini

< Fine del Rapporto di Prova >

	RAPPORTO DI PROVA N. SVT 2017 / 00146 / 00078 Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute	Mod. PGC 010.E Rev. 7 del 13/04/2016

N.R.G.:

146

del: 26/01/2017

Campione di:

Acqua destinata consumo umano

Aliquote:

Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
1	---	3	N.A.	NO

Modalità / T° C di consegna:

Cassetta Refrigerata 4°C

Osservazioni in accettazione:

Dati sul campionamento:	Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
	---	Istantaneo	10690

Prelevate da:

AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5

Verb. N. :32

del:26/01/2017

Prelevato presso:

FONTANA PUBBLICA

Indirizzo:

SCUOLA MEDIA I. SILONE

VASANELLO

(Viterbo)

Osservazioni sul campionamento: ---

Richiedente:

AUSL Viterbo - Servizio Igiene Pubblica - Sezione 5

Indirizzo:

Via Francesco Petrarca snc

Cap: 01033

Comune: CIVITA CASTELLANA

Località: CIVITA CASTELLANA

Provincia: VT

Conclusioni:

Il campione, in base alle analisi effettuate, rispetta i limiti fissati dal D.Lgs.31/01 e dal D.Lgs.27/02 e s.m.i..

Note per la trasmissione all'esterno:

Si trasmette per i successivi adempimenti di competenza.

Rapporto di prova concluso il: 02/02/2017

Responsabile del Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Dott.ssa Eva Manaccini

Allegati:

Note al Rapporto di prova:

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60' gg; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati

**RAPPORTO DI PROVA**

N. SVT 2017 / 00146 / 00078

Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 7 del 13/04/2016

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Biologia e Batteriologia - Lab. Biologico e Batteriologico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 26/01/2017

Data fine prove: 28/01/2017

Note : ---

R'	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	BATTERI COLIFORMI a 37° C Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 59 Met ISS A 006A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.
1	ESCHERICHIA COLI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 22 Met ISS A 001A Tecnica analitica: Semina in terreno liquido	0 - MPN/100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.
2	ENTEROCOCCI Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002A Tecnica analitica: Filtrazione e terreno specifico	0 - u.f.c./100 ml	Limite: 0 Esecutore: Paccassoni R.

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Rita Staro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eva Mattaccini

**RAPPORTO DI PROVA**

N. SVT 2017 / 00146 / 00078

Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute

Mod. PGC 010.E

Rev. 7 del 13/04/2016

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Viterbo
Serv. Laboratorio - Ambiente e Salute - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Chimico

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova : unica

Data inizio prove: 26/01/2017

Data fine prove: 31/01/2017

Note : ---

R ⁿ	descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico esecutore
1	COLORE	INCOLORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	ODORE	INODORE - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	SAPORE	N.R. - ---	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	Metodo: METODO INTERNO Tecnica analitica: Organolettica		
1	CONDUCIBILITA' ELETTRICA	248 - μ S cm ⁻¹ a 20°C	Limite: 2500 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022 Tecnica analitica: Conduttimetria		
1	TORBIDITA'	0.2 - NTU	Limite: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030 Tecnica analitica: Gravimetria		
1	RESIDUO FISSO A 180°C	191 - mg/l	Limite: 1500 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032 Tecnica analitica: Gravimetria		
1	CLORURI	19 - mg/L (Cl)	Limite: 250 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	AZOTO AMMONIACALE	<0.05 - mg/L (NH ₄)	Limite: 0.50 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met ISS BHE 019 Tecnica analitica: Spettrofotometria		
1	AZOTO NITROSO	<0.05 - mg/L (NO ₂)	Limite: 0.50 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 Tecnica analitica: Cromatografia Ionica		
1	ARSENICO	10 - μ g/L (As)	Limite: 10 Esecutore: Atanasi A.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 213 Met ISS DAA 003 Tecnica analitica: Spettr. assorbimento atomico		
1	pH	7.1 - unità pH	Limite: 6,5 - 9,5 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023 Tecnica analitica: Potenzimetrica		
1	FERRO	<20 - μ g/L (Fe)	Limite: 200 Esecutore: Drago C.
1	Metodo: Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024 Tecnica analitica: Spettrofotometria UV - VIS		

Il Responsabile della Prova
Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott.ssa Eva Mattaccini

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott.ssa Eva Mattaccini

< Fine del Rapporto di Prova >